

Rhein-Sieg-Kreis | Der Landrat | Postfach 1511 | 53705 Siegburg

Amt 38.3 - Bevölkerungsschutz

- Brandschutzdienststelle -

Gemeinde Ruppichterorth
Der Bürgermeister
Fachbereich 3
Rathausstraße 18
53809 Ruppichterorth

Herr Blinzler
Brandschutzingenieur
Zimmer: 1.58
Telefon: 02241-13-2658
Mobil:
Telefax: 02241-13-2740
E-Mail: bsd@rhein-sieg-kreis.de
dietmar.blinzler@rhein-sieg-kreis.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

03.04.2025 - 3.1/Lg

Az.Intern

0301/2025

Datum

(nicht angegeben)

Stellungnahme - Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzdienststelle)

Vorhaben: Bauleitverfahren Nr.: 1.04/2 Gewerbegebiet Ruppichterorth Nord/Ost - 33. Flächennutzungsplanänderung im Bereich des Gewerbegebietes Ruppichterorth Nord/Ost“ und Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 1.04/2 Gewerbegebiet Ruppichterorth Nord/Ost

Anschrift: Plangebiet, 53809 Ruppichterorth

Gemarkung: , **Flur:** , **Flurstück(e):**

Anlage:

Zu dem v.g. Bauvorhaben wird in brandschutztechnischer Hinsicht wie folgt Stellung genommen:

1. Für das geplante Gewerbegebiet aus brandschutztechnischer Sicht eine ausreichende Löschwassermenge von 1.600 Liter/ Min. über zwei Stunden (96 m³/h) zur Verfügung zu stellen. Für das Wohngebiet ist eine Löschwassermenge von 800 Liter/ Min. über zwei Stunden (48 m³/h) ausreichend.
Die gesamte Löschwassermenge ist in einem Radius von 300 m um die Gebäude herum sicherzustellen. In einem Abstand von max. 75 m ist eine erste Entnahmestelle für die Feuerwehr vorzusehen.
2. Die Erschließung des neuen Wohn- und Gewerbegebietes muss für Fahrzeuge der

Feuerwehr möglich sein. Insbesondere sind hier die Ausführungen bzw. die Kurvenaußenradien der Schleppkurven zu beachten.

Bei der Ausführung der Feuerwehrezufahrt und Flächen für die Feuerwehr, sind die Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr in Fassung Februar 2007 (zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) zu beachten.

Ich Bitte um Zusendung einer Durchschrift der Baugenehmigung in digitaler Form (pdf. Datei).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Blinzler', with a stylized, cursive script.

Dietmar Blinzler